



4T, a.s. - Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10, Česká republika

DIČ:CZ27135641, spisová značka: B 9233 vedená u rejstříkového soudu v Praze

provozovna : 4T, a.s. - Vančurova 113, 277 13 Kostelec nad Labem

T: +420.326.734.964, F: 326.734.965, E: info@4T.cz, www.4T.cz

ISO 9001: 2000

NÁZEV ZBOŽÍ : Teplotní sonda

ČÍSLO ZBOŽÍ : ST8600011

TYP : Steca PT-1000

Související technické podklady:

POPIS :

Teplotní sonda (čidlo) pro regulace:

TR0201, TR0301, TR0301sc, TR0502, TR0603, TR0603mc a
UVR1611

Typ	PT1000
Provozní teplota	-50°C ... + 180°C
Průměr	6 mm
Kabel	DIN IEC 751
Kabel s bužírkou	1500 mm
Pouzdro čidla	50 mm
Materiál pouzdra	ocel



- PRVNÍ SOLÁRNÍ VELKOOBCHOD V ČECHÁCH -

solární ohřev vody a bazénů - akumulace tepla z více zdrojů - inteligentní řízení spotřeby vody - bezztrátová úprava teplé vody